

STRATIGRAFIA				Accettazione N°73/20		Certificato N°	
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 9001:2008				P522			
 GEOCONSULT LAB SRL PROVE SU MATERIALI							
Laboratorio Autorizzato ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 359 Concessione N°6537 del 11/07/2011				Committente: Provincia di Pisa - Settore edilizia e programmazione			
Oggetto: Verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica di alcuni istituti scolastici di competenza della Provincia di Pisa. Lotto 2 - Fuori Pisa				Sondaggio: S1			
Strumentazione : CMW MK 420 D				Data inizio: 05/10/2020 Data fine: 05/10/2020			
Tipologia perforazione : Carotaggio continuo <input checked="" type="checkbox"/>				Diam. Perforaz.: 101 mm			
Distruzione <input type="checkbox"/>							
Scala 1:150				Coordinate: 43°18'5.07"N, 10°52'16.43"E		Cantiere: ITI "A. Santucci" - Pomarance (PI)	

Profondità dal p.c. (m.)	Potenza degli strati (m.)	Quota assoluta s.l.m. (m.)	Simbologia	Percentuale di carotaggio	Campioni	Campionatore	DESCRIZIONE LITOLOGICA	Tipo S.P.T.	Profondità S.P.T. (m. dal p.c.)	S.P.T. N ₁₋₃ -N ₃	Falda (m. dal p.c.)	Rivestim. provv.	Attrezzatura installate in foro
	2.30						MATERIALE DI RIPIRTO COMPOSTO DA SABBIA E LIMI DI COLORE MARRONE CON PICCOLI FRAMMENTI DI LATERIZI.						
2.30													
	2.70						SABBIA ARENACEA DI COLORE GIALLO OCRA POCO ADDENSATA.						
5.00													
	1.40						CALCARI STRATIFICATI E FRATTURATI (R.Q.D. = 0%) INTERVALLATI DA UN SOTTILE LIVELLO SABBIOSO, DI COLORE GIALLO OCRA, PRESENTE DA 5,8 MT A 6,0 MT.						
6.40													
	3.60						SABBIE POCO ADDENSATE, DI COLORE GIALLO OCRA, CON CLASTI A SPIGOLI VIVI DI NATURA CALCAREA.						
10.0													
	5.00						CALCARI STRATIFICATI E FRATTURATI (R.Q.D. = 0%) CON INTERCALAZIONI DI LIVELLI SABBIOSI DI COLORE GIALLO OCRA.						
15.0													
FINE SONDAGGIO													

Lo Sperimentatore
dott.ssa geol. Fiammetta Sarmiento

P.C.= punta chiusa
She= shelby

Il Direttore
dott. geol. Nicola Polzone

Sede Legale SS7 bis - Area PIP - 83030 Manocalzati (AV)- Tel. 0825675873 - Fax 0825675872 - E-mail info@geoconsultlab.it
 Iscrizione Tribunale di Avellino n. 5703 - CCIA Avellino - Partita IVA 02683470641